



ЗАО "КЭАЗ"
Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

www.KEAZ.RU

П А С П О Р Т ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ А63

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Типоисполнение А63 _____

1.2 Номинальное напряжение

переменного тока частоты 50 и 60Гц - 400В

постоянного тока - 110В

1.3 Номинальный ток расцепителя I_n - ____ А

1.4 Уставка по току мгновенного срабатывания - ____ I_n

1.5 Выключатель содержит чистого серебра - 0,53619г

2 Комплектность

2.1 Выключатель - _____ шт.

2.2 Паспорт - 1 шт.,

на партию одного исполнения, поставляемую в один адрес.

2.3 Руководство по эксплуатации - 1 шт.,

на партию, поставляемую в один адрес.

2.4 Сертификат соответствия - 1 шт.

на партию, поставляемую в один адрес.

3 Свидетельство о приемке

Выключатели автоматические А63 в количестве _____ шт соответствуют
ТУ16-91 ИКЖШ.641112.001ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Технический контроль произведен _____

4 Гарантийные обязательства

4.1 Предприятие гарантирует соответствие выключателей требованиям ТУ16-91 ИКЖШ.641112.001ТУ при соблюдении установленных условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с даты изготовления.