



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А

1. Назначение и область применения.

- Применяется для крепления алюминиевых, стаалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующими подвескам анкерных и анкерно-угловых опор. Зажим имеет корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что значительно сокращает потери от перемагничивания.
- **ВАЖНО!!!** При монтаже с защищенным/изолированным проводом необходимо обязательно снимать изоляцию на участке провода, помещаемом в зажим!

2. Основные технические характеристики.

- Основные технические характеристики натяжного болтового зажима типа НБ-2-6А указаны в таблице 1.

Позиция	артикул	Сечение жилы, мм ²		Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
		Мин.	Макс.		
НБ-2-6А	23401972	70	120	57	1,13

Таблица 1. Технические характеристики анкерного клинового зажима типа НБ-2-6А

- Внешний вид натяжного болтового зажима типа НБ-2-6А представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Внешний вид натяжного болтового зажима типа НБ-2-6А

- Натяжной болтовой зажим НБ-2-6А является необслуживаемым изделием. Ремонт зажима не предусмотрен.

3. Подготовка изделия к работе

- Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

4. Монтаж

- Последовательность операций монтажа анкерного кронштейна:
 - зафиксировать жилу провода в зажиме, прижав её плашкой, завернув гаечным ключом две гайки. Если провод имеет защитную изоляцию, необходимо предварительно снять изоляцию с жилы в месте установки зажима на участке провода длиной 26 см.
 - вытащить шплинт из крепежного пальца.
 - вынуть крепежный палец.
 - вставить оконцеватель изолятора типа «серьга» в проушину на зажиме и зафиксировать узел крепления при помощи крепежного пальца.
 - зашплинтовать.
 - для монтажа зажима применяется накидной ключ с размером головки 19 мм и нож типа WS.
- Условия монтажа:
 - монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.
 - подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
 - линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.
 - в процессе установки арматуры на ВЛ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.
 - безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.
- Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:
 - марка изделия;
 - номер технических условий (при наличии);
 - брутто-масса тары;
 - количество изделий;
 - наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
 - указание страны завода - изготовителя;
 - дата изготовления;
 - указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
 - остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.
- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.
- Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.
- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.
- Срок эксплуатации – 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.
- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

