



**Инструмент для снятия изоляции**

**ЮК.828**



**ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ**

**№ 13301871**

## 1. Назначение изделия и общие сведения

1.1. Инструмент для снятия изоляции ЖОК.828 применяется на проводах марки СИП с изоляцией из сшитого полиэтилена.

1.2. Инструмент имеет регулируемый выпуск ножа, что позволяет получить аккуратный рез по всей толщине изоляции, не задев при этом токопроводящую жилу. Выпуск ножа задается поворотом встроенного в торец рукоятки регулятора глубины реза. Нож – поворачиваемый автоматически по направлению реза, что дает возможность выполнять поперечные и продольные разрезы изоляции.

1.3. Металлическая подпружиненная прижимная скоба надежно удерживает инструмент на жиле провода в нужном положении.

1.4. Рукоятка инструмента имеет эргономичную форму с выемками под пальцы. В рукоятке имеется запасной нож.

1.5. На инструменте имеется дополнительное традиционное лезвие для разделки изоляции с прямой режущей кромкой и с острым крючком. На это лезвие надет съемный защитный колпачок. Крючком удобно снимать с жилы подрезанные по периметру участки изоляции.

Общий вид изделия показан на Рис. 1.



Рис.1. Инструмент для снятия изоляции ЖОК.828

## 2. Технические характеристики

Допустимый диаметр жилы по изоляции, мм

6-28

Допустимая толщина изоляции, мм

0-3

## 3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Инструмент для снятия изоляции ЖОК.828	1
Паспорт	1

#### **4. Требования безопасности и охраны окружающей среды**

4.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

4.2. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

4.3. Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

#### **5. Подготовка изделия к работе**

Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов.

#### **6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования**

6.1. Упаковка должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

6.2. Условия транспортирования изделия в заводской упаковке в части воздействия механических факторов должны быть не ниже группы Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

6.3. Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

6.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150.

6.5. Изделие необходимо хранить в заводской упаковке.

6.6. Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

## **7. Утилизация**

После окончания срока службы инструмент для снятия изоляции ЖОК.828 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

## **8. Гарантии изготовителя**

- 8.1. Гарантийный срок– 1 год со дня продажи.
- 8.2. Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования изделия.
- 8.3. Гарантия не распространяется на заточку лезвий.

## 9. Свидетельство о приёмке

Инструмент для снятия изоляции ЖОК.828

Партия № \_\_\_\_\_

№ изделия \_\_\_\_\_

Год, месяц изготовления изделия \_\_\_\_\_

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

## 10. Свидетельство об упаковке

Инструмент для снятия изоляции ЖОК.828 упакован в ООО «НИЛЕД».

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп упаковщика

## 11. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель - ООО «НИЛЕД» по адресу: 142121, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 24 (8 (495) 120-75-15 доб. 1115).